

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю  
350051 г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1, тел./fax: (861) 225 - 34 - 04

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЩЕВСКОГО РАЙОНА**  
пер. Куцева, 56, ст. Куцевская, Краснодарский край телефон: (8-86168) 5-77-64

**Предписание № 47/1/1**

**по устранению нарушений требований противопожарного режима**

Муниципальным бюджетным Общеобразовательным учреждением Начальная Общеобразовательная Школа № 27 (МБОУ НОШ № 27)  
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

« 18 » июня 2015 г. проведено обследование (проверка) \_\_\_\_\_

Гос. инспектором ОНД Кушевского района Сытниковым Дмитрием Андреевичем  
(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего

Муниципального бюджетного Общеобразовательного учреждения Начальная Общеобразовательная Школа № 27 (МБОУ НОШ № 27) Кушевский район пос. Заводской, ул. Первомайская, 11  
мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МБОУ НОШ № 27 Шапошниковой Ириной Геннадьевной  
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Установить систему дублирования сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения), без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации ч. 7 ст. 83 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 года.	ч. 7 ст. 83 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 года.	20.08.2015 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

**Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований противопожарного режима будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору.**


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Гос. инспектор ОНД Кущевского района Сытников Д.А.  
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

« 18 » июня 2015 г.



Предписание для исполнения получила:

МБОУ НОШ № 27 в лице директора Шапошниковой И.Г.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица,  
фамилия, инициалы руководителя организации,  
фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя,  
владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина), а также  
лиц, присутствовавших при проведении мероприятия по надзору)

*И.Г. Шапошниковой*  
(подпись)

« 18 » июня 2015 г.

№	Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина), а также лиц, присутствовавших при проведении мероприятия по надзору	Подпись	Дата
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			